



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове

Предписание

**об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 3304 УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А « 20 » ноября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Мехедовой Жанной Владимировной, главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "БАЛЕЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" (сокращенное наименование: МБОУ "Балезинская
СОШ № 1") ОГРН: 1021800585366, Дата присвоения ОГРН: 04.11.2002, ИНН: 1802003738,
КПП: 183701001,

427550, Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. К.Маркса, д.30
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В МБОУ "Балезинская СОШ № 1" в кабинете начальных классов № 1Б, № 2Б, в коридоре
третьего этажа окна выполнены из дерева, отсутствует возможность проветривания из-за ветхости, что не
соответствует п.п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- Конструкция окон должна обеспечивать
возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых
комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах,
железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

2. В кабинете информатики потолок, стены имеют дефекты в виде следов протеканий талых и
дождевых вод, что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- Стены и потолки
помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений
грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и
дезинфицирующих средств.

3. Согласно экспертного заключения № 1284/1 от 12.11.2024 г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» в г. Глазове на организацию образовательного процесса
и показатели организации образовательного процесса в МБОУ "Балезинская СОШ № 1" установлено, что
максимальный объем дневной нагрузки превышает гигиенические нормативы в 1А и 1Б классах, что не
соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.6 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и абзаца
8 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Недельная учебная нагрузка превышает гигиеническим нормативам в 4А, 4Б и 4В классах, что не соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Облегченные учебные дни в 1А и 1Б классах приходятся на понедельник; во 2А, 2Б, 3Б, 4Б, 4В классах на пятницу, что не соответствует требованиям абзаца 12 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Согласно экспертного заключения № 1279/1 от 11.11.2024 г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» в г. Глазове на примерное и фактическое меню для детей возрастной группы 12 лет и старше, учащихся в МБОУ "Балезинская СОШ № 1" на осенне- зимний период выявлено занижение суммарной массы блюд в 4-й и 10-й дни, что не соответствует п. 8.1.2 приложению 9 таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Завышено содержание: жиров-в 3-й день (38%), 6-й день (36%); занижено содержание: жиров – в 1-й день (29%), 8-й день (29%), углеводов-во 2-й день (29%), 5-й день (29%), 6-й день (28%), 7-й день (29%), 9-й день (28%), что не соответствует п.8.1.2 приложению 10 таблице №1, таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5. Согласно экспертного заключения № 1286/1 от 12.11.2024 г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» в г. Глазове на результаты измерения коэффициента пульсации, выявлено превышение коэффициента пульсации в кабинете №5 начальных классов (на поверхности стола), кабинете №7 начальных классов (середина доски), кабинете №17 истории (на поверхности стола), кабинете №17 истории (середина доски), кабинете №31 ОБЖ (середина доски), представленные в протоколе № 114/П от 01.11.2024, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Разделу V, табл. 5.54, п.15.

6. Согласно экспертного заключения № 1285/1 от 12.11.2024 г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» в г. Глазове на результаты измерений искусственной освещенности, выявлено занижение искусственной освещенности в кабинете №5 начальных классов, кабинете №12 начальных классов (на поверхности стола), кабинете №12 начальных классов (середина доски), кабинете №31 ОБЖ (на поверхности стола), кабинете №31 ОБЖ (середина доски), что не соответствует п.144 табл. 5.54 п.15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Во всех кабинетах используются разные типы ламп, что не соответствует требованиям абзаца 2 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю до 01.08.2025г:

1. Обеспечить в МБОУ "Балезинская СОШ № 1" в кабинете начальных классов № 1Б, № 2Б, в коридоре третьего этажа конструкции окон с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года, в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2. Устранить в МБОУ "Балезинская СОШ № 1" в кабинете информатики дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком, потолка и стен. Организовать отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. стен, потолков в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Обеспечить организацию образовательного процесса в образовательном учреждении по объему дневной нагрузки в 1А и 1Б классах, по недельной учебной нагрузке в 4А, 4Б и 4В классах, по облегченным учебным дням в 1А и 1Б классах; в 2А, 2Б, 3Б, 4Б, 4В классах, в соответствии с требованиями раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», абзаца 8, абзаца 12 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. При организации питания детей обеспечить: суммарной массы блюд, потребление белков, жиров углеводов в соответствии с требованиями п. 8.1.2 приложению 9 таблице №3, таблице №1, п.8.1.2 приложению 10 таблице №1, таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5. Организовать измерения коэффициента пульсации в кабинете №5 начальных классов (на поверхности стола), кабинете №7 начальных классов (середина доски), кабинете №17 истории (на поверхности стола), кабинете №17 истории (середина доски), кабинете №31 ОБЖ (середина доски), в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Разделу V, табл. 5.54, п.15.

6. Организовать измерения искусственной освещенности в кабинете №5 начальных классов, кабинете №12 начальных классов (на поверхности стола), кабинете №12 начальных классов (середина доски), кабинете №31 ОБЖ (на поверхности стола), кабинете №31 ОБЖ (середина доски), в соответствии п.144 табл. 5.54 п.15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Обеспечить во всех кабинетах одинаковые типы ламп, в соответствии с требованиями абзаца 2 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАЛЕЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" (сокращенное наименование: МБОУ "Балезинская СОШ № 1") ОГРН: 1021800585366, Дата присвоения ОГРН: 04.11.2002, ИНН: 1802003738, КПП: 183701001, 427550, Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. К.Маркса, д.30

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А. тел./E-mail 8(341-41) 2-79-62,

E-mail: to-glazov@udm.net

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом


в срок до 02.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове


(подпись)

Ж.В. Мехедова
(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен(а),
предписание получил(а)

« _____ » _____ 20 _____ г _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Направлен по электронной почте: school1_balezino@mail.ru 20.11.2024г

Управление образования Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» 427552, Удмуртская Республика, Балезинский район, поселок Балезино, ул. Кирова, д. 2

