

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» февраля 2024 г., 18240061000209566743

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Удмуртской Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» февраля 2024 г., № 2402/003-18/21/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Удмуртская, р-н Балезинский, п Балезино, ул Полевая, Здание 12, 83416652718, e-mail:  
balgpn@18.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 26 » февраля 2024 г., учетный номер 18240061000209566743.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (государственный инспектор Балезинского Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору) Горячева Ольга Александровна, e-mail: Balgpn@18.mchs.gov.ru, телефон: +73416652718

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. Респ Удмуртская, р-н Балезинский, п Балезино, ул Карла Маркса, Здание 30

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАЛЕЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1", адрес юридического лица: 427550, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, БАЛЕЗИНСКИЙ, ПОСЕЛОК БАЛЕЗИНО, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 30

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Допускается эксплуатация систем противопожарной защиты здания сверх срока службы, установленного изготовителем, без проведения ежегодных испытаний в установленном порядке.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**

15.03.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (государственный инспектор Бalezинского Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору) Горячева Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12857BD89B7FF2D01F0A3FDDBB1E1F3F  
Владелец: Горячева Ольга Александровна  
Действителен с 12.12.2023 по 06.03.2025

подпись

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (государственный инспектор Бalezинского Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору) Горячева Ольга Александровна, e-mail: Balgpn@18.mchs.gov.ru, телефон: +73416652718

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

